SISTEMA VRV - DETALHE MONTAGEM DA TUBULAÇÃO FRIGORIGÊNEA





Isolamento térmico em espuma elastomérica com classe crescente de 19mm, Classe M. Recomendado o modelo AF/Armaflex do fabricante Armacell.

Sistema de fixação e sustentação do tipo Armafix do fabricante Armacell.

Toda tubulação deve ser em cobre.

Para tubo de $\frac{1}{4}$" - $\frac{3}{8}$" - $\frac{1}{2}$" , usar espessura da parede de 0,80mm.

Para tubo de $\frac{5}{8}$" - $\frac{3}{4}$" - $\frac{7}{8}$" e superior, usar espessura da parede de 1,00mm



Detalhe Montagem Split Cassete
SEM ESCALA



Detalhe Split Cassete
SEM ESCALA

CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS AR CONDICIONADOS (INTERNOS)

	COD.	DIMENSÕES (m)	CONSUMO (Watts)	PESO (Kg)	CAPACIDADE	QUANT	TIPO
EVAPORADORAS	UE1	0,79 x 0,29 x 0,24	34	11	2,8Kw / 9.600 btus	03	HI-WALL
	UE2	0,95 x 0,29 x 0,95	63	20	4,5Kw / 15.400 btus	02	CASSETE
	UE3	0,95 x 0,29 x 0,95	111	24	8,0Kw / 27.300 btus	01	CASSETE
	UE4	0,95 x 0,29 x 0,95	220	26	14,0Kw / 47.800 btus	06	CASSETE
COND.	COD.	DIMENSÕES (m)	CONSUMO (Watts)	PESO (Kg)	CAPACIDADE	QUANT	TIPO
	UC1	1,65 x 0,93x 0,76	6,50	191	28,0Kw / 95.500 btus	01	VRV - INVERTER
	UC1	1,65 x 1,24x 0,76	17,0	317	61,5Kw / 210.000 btus	01	VRV - INVERTER



PLANTA BAIXA
Escala: 1/50



PLANTA BAIXA LAJE SOBRE A CABINE
Escala: 1/50

LEGENDA

OBSERVAÇÕES

Para detalhamento do Projeto foram utilizados referências dos equipamentos da fabricante DAIKIN.
Os modelos aqui selecionados servem de referência para cálculo Capacidades, Cargas e Dimensões. Modelos similares serão aceitos se possuírem as mesmas características dos especificados neste projeto ou após análise e aprovação do setor responsável.

NORMAS TÉCNICAS ATENDIDAS:
NBR 16.401 - Instalações de Ar-Condicionado para Conforto - Parâmetros Básicos de Projeto.
NBR 7256 - Tratamento de Ar em Unidades Médicas.
Portaria nº 3.523 GM/MS - Regulamento Técnico para Operação, Manutenção e Controle de Instalações de Climatização

NOTAS

01- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS A SERREM INSERIDAS NO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO
02- PONTOS ELÉTRICOS A SEREM INDICADOS NO PROJETO ELÉTRICO
03- CONSULTAR PROJETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS A SERREM ESTRUTURAL
04- UTILIZAR CALÇOS DE SUPRESÃO PARA ASSENTAMENTOS DAS CONDENSADORAS
05- VERIFICAR INSTALAÇÕES DE SÉFIO PARA DESNÍVEIS, ACIMA DE 3 METROS
06- TODOS OS DRENOS SERÃO EM PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO 32mm
07- TODOS OS DRENOS ISOLADOS TERMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10,0MM

DETALHE INSTALAÇAO DRENO

DETALHE INSTALAÇAO SPLIT PAREDE - Sem Escala



REV	DATA	RESPONSÁVEL	DESENHO	DESCRIÇÃO
R0	26/06/2017	JÚNIOR	AMILTON	EMISSÃO INICIAL

PROPRIETÁRIO:

PROJETO: ENGº. JOSÉ DO CARMO DE A. JÚNIOR / CREA Nº 210219740-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONTRATANTE:

INSTITUTO FEDERAL SUL
DE MINAS GERAIS
CAMPUS CARMO DE MINAS

CONTRATADA:

J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Amintas Barros, 3700, Sala 402, Bloco B, Bairro Lagoa Nova,
CEP: 59.075-810 - Natal/RN
Tel.: (0xx84) 3027-2759 e-mail: ji.projetos@yahoo.com

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

OBRA:	REFORMA DO AUDITÓRIO
ASSUNTO:	PLANTA BAIXA - TÉRREO
PROPRIETÁRIO:	IF CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS
ENDEREÇO DA OBRA:	ALAMEDA EUGÊNIO MURILO RUBIÃO, S/Nº - ÁREA DE EXPANSÃO URBANA - CARMO DE MINAS/MG
DATA: JUN/2018	ESCALA: INDICADA
ARQUIVO:	AUDITÓRIO IF-CLI-0101-GER-R0.dwg
PRANCHA:	01/02

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS