


PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESC.: 1:50

LIMITE DO DESENHO

## DETALHES CORRIMÃO
Escala:.....SE




## OBSERVAÇÕES GERAIS:

1- DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;
2- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;
3- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA CORDA, CUJO CÍRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;
4- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS CORES:
a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS);
5- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.
6- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECIENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTÔRNO NA COR PRETA;
7- A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
8- LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO (OU DE SINALIZAÇÃO), DEVEM TERTENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS.

**NOTA - 01**

A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS/MG.

### QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

| | |
|---|---|
| ENDEREÇO: R.: N.: | AV.ALAMEDA EUGÊNIO MURILO RUBIÃO |
| CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO: | CONFORME A IT-01/11 |
| ÁREA E OCUPAÇÃO: | |
| VIA(S) PÚBLICA(S): | |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: | CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15/2011 |
| ÊNFASE DE INCÊNDIO: | |

CLASSIFICAÇÃO

| GRUPO: | OCUPAÇÃO: | DIVISÃO: | DESCRIÇÃO: | EXEMPLOS: |
|---|---|---|---|---|
| F | LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO | F-5 | PREHISTÓRIO, MUSEU, EXPOSIÇÃO, LOCAL DE CULTO | IGREJA, TEATRO, CINEMA, AUDITÓRIO |

CARGA DE INCÊNDIO: IT - 09

| DESTINAÇÃO(ÕES): | OBSERVAÇÃO: | DIVISÃO: | CARGA DE INCÊNDIO: MJ/M2 |
|---|---|---|---|
| F | OBRAS, TRATOS CULTURAIS | F-2 | 300 |

O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DEVERÁ SER FEITO CONFORME A IT-09/2011 DO BOMBEIROS

| GRUPO: | OCUPAÇÃO: | DIVISÃO: | CARGA DE INCÊNDIO: MJ/M2 |
|---|---|---|---|
| F | OBRAS, TRATOS CULTURAIS | F-2 | 300 |

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

| | | |
|---|---|---|
| PISO | ACIONADORES ELETRICOS | CLASSE I |
| | ACIONADORES HIDRAULICOS | |
| ELEVADOR A VÁCUO | ACIONADORES ELETRICOS | CLASSE I |
| | ACIONADORES HIDRAULICOS | |
| TETO E FORRO | ACIONADORES ELETRICOS | CLASSE I-B-S |
| | ACIONADORES HIDRAULICOS | |






| CONVENÇÕES | | |
|---|---|---|
| | | EXTINTOR DE PÓ ABC 6Kg |
| | | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO COM BATERIA AUTÔNOMA (02h) PARA UMA LÂMPADA DE 11W, A 2,20m DO PISO |
| | | ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR (NA PAREDE) |
| | SAÍDA | INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA NA PAREDE, PORTA COM BARRA ANTIPÂNICO E MOLDURA FOTOLUMINESCENTE EM TODO SEU PERÍMETRO |

| REV | DATA | RESPONSÁVEL | DESENHO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**PROPRIETÁRIO:**

**PROJETO:** Jonas Israel Catão Rodrigues / Eng. Civil - CREA 2102212641-2

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
**CONTRATANTE:**

INSTITUTO FEDERAL SUL
DE MINAS GERAIS
CAMPUS CARMO DE MINAS

**CONTRATADA:**


**J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
Avenida Amintas Barros, 3700, Sala 402, Bloco B, Bairro Lagoa Nova,
CEP: 59.075-810 - Natal/RN
Tel.: (0xx84) 3027-2759 e-mail: ji.projetos@yahoo.com


# PROJETO DE PCIP

| | |
|---|---|
| *OBRA:* | REFORMA DO AUDITÓRIO |
| *ASSUNTO:* | PROJEÇÃO EM PLANTA |
| *PROPRIETÁRIO:* | IF CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS |
| *ENDEREÇO DA OBRA:* | ALAMEDA EUGÊNIO MURILO RUBIÃO, S/N° - ÁREA DE EXPANSÃO URBANA - CARMO DE MINAS/MG |

| *DATA:* | *ESCALA:* | *ARQUIVO:* | *DESENHO:* |
|---|---|---|---|
| JUN/2018 | INDICADA | C:.JI/PROJETOS/ IF | DÉBORAH DUARTE |

*PRANCHA:* **01/02**


***DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS***